

## **Требования к размещению средств видеонаблюдения в аудиториях и штабе пункта проведения экзамена**

1. В каждой аудитории ППЭ и штабе ППЭ должно быть установлено не менее 2 камер видеонаблюдения;
2. На входе в ППЭ, коридорах и холлах ППЭ должно быть установлено не менее 10% камер видеонаблюдения от количества камер видеонаблюдения в аудиториях ППЭ;
3. Камеры видеонаблюдения должны быть установлены таким образом, чтобы в обзор видеокамер попадали:
  - ✓ все участники государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), номера рабочих мест участников ГИА;
  - ✓ организаторы в аудитории;
  - ✓ стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов (далее – ЭМ);
4. Обзор камеры видеонаблюдения, при котором участники ГИА видны только со спины - недопустим. При печати ЭМ в аудитории ППЭ, должно быть видно процесс печати ЭМ и место раскладки материалов;
5. Камеры видеонаблюдения должны быть установлены, чтобы просматривалось все помещение и входная дверь;
6. В обзор камеры должны попадать: место хранения, процесс передачи ЭМ организаторами руководителю ППЭ, процесс передачи ЭМ сотрудникам специализированной организации, осуществляющей перевозку ЭМ, место сканирования ЭМ;
7. Камера видеонаблюдения должна быть установлена на входе в ППЭ, обозначенным стационарным металлоискателем, чтобы в обзор попадал процесс входа участников экзамена в ППЭ;
8. В коридорах и холлах ППЭ камеры видеонаблюдения устанавливаются с максимальной зоной обзора перемещения участников ГИА во время экзамена;
9. Высота установки камер видеонаблюдения: не менее 2 м от пола;
10. Обзор камеры не должны загромождать различные предметы (мебель, цветы, открытые двери и пр.);
11. Номер аудитории должен совпадать с номером, указанным в ПАК, единый номер входа в ППЭ – 7701, нумерация коридоров в ПАК по возрастанию начиная с первого этажа (первый этаж - 7711, 7712 и т.д., второй этаж – 7721, 7722 и т.д., третий этаж 7731, 7732 и т.д.)
12. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу камер при отключении электропитания не менее 20 мин;
13. На предоставленный компьютер исполнителем должно быть установлено ПО SSTV и продемонстрировано его работоспособность и порядок работы с ним;
14. К вышеуказанному акту оформляются приложения с согласованными ракурсами, листом ознакомления с инструкцией по работе с SSTV и паролями от IP-камер.